



IZJAVA O LASTNOSTIH

Številka: IM 1

1. Ime in naslov proizvajalca:

HERZ Kovinsko predelovalno podjetje d.o.o., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
Tel.: +386 01 8962-100, Fax.:+386 01 8962-140, <http://www.herz.si> , info@herz.si

2. Oznaka vrste izdelka in kataloška številka za identifikacijo izdelka:

Izolirni kos : IM 1

3. Predvidena uporaba:

Izolirni kos zagotavlja dielektrično odpornost (izolacijski spoj) v plinskih ali vodovodnih instalacijah. Primeren je za plinske instalacije iz tabele DIN-DVGW G 260 / I.

4. Certifikacijski organ:

Certifikacijski organ VIK-HR d.o.o., je po sistemu 1 opravil certificiranje proizvoda, ki vključuje izdajo certifikata o nespremenljivosti lastnosti na podlagi določitve tipa proizvoda, začetnega pregleda proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje in stalnega nadzora.

Številka izdanega certifikata : S-L2-HRZ-KOV-210910/50 , veljavno do 13/9/10/2026

5. Definirane lastnosti:

| Bistvene lastnosti | Lastnost | Uporabljena tehnična specifikacija |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| Ohišje | CW617N | SIST EN 12165:2016 |
| izolacijsko polnilo | makrolon | EN 437:2003+A1:2009 |
| izolacijsko tesnilo | Silopren | DIN 3389 |
| Maksimalni delovni tlak | 5 bar | |
| Delovna temperatura | -20°C up to 60°C | |
| Uporaba za : | 1., 2., 3. Pline skupin po EN 437 (gas family acc.DVGW-table G260/I) | |
| | | |
| | | |

6. Lastnosti proizvodov, navedenih zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Šmartno pri Litiji, 29.3.2023



Razvojná služba
Valentin Kodrič